

Zadavatel: obec Fryšava pod Žákovou horou
Sídlo zadavatele: Fryšava pod Žákovou horou 9, PSČ 59204
IČ: 00294284
Statutární zástupce: Mojmír Humlíček, starosta
Telefon: + 420 607 013 047
Email: obec.frysava@tiscali.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k

Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku:

„Výměna veřejného osvětlení v obci Fryšava pod Žákovou horou“

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené zadavateli dne 26.2.2019 uchazečem společností E.ON Energie, a.s., Hády 968/2, 614 00 Brno, poskytujeme následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

Ve smlouvě je obecně vyžadováno dodržování platných ČSN, které se také týkají i osvětlování pozemních komunikací.

Jaké je zařídění komunikace II/353 schválené zadavatelem dle platných ČSN?

Zařídění komunikace II/353 není pro pouhou výměnu veřejného osvětlení podstatné.

Ze sdělení přísl. oddělení technické správy SÚS Kraje Vysočina vyplývá, že při pouhé výměně stávajícího veřejného osvětlení u komunikace II/353 v obci Fryšava pod Žákovou horou nejsou ze strany SÚS Kraje Vysočina vznášeny žádné požadavky.

Dotaz č. 2:

Jaké jsou vstupní parametry soustavy VO (výška, rozteč, šířka komunikace atd.), aby bylo možné objektivně porovnat nabídky jednotlivých uchazečů a zároveň mohlo být ověřeno, že soustava bude odpovídat platným normám vyžadovaných smlouvou o dílo?

Viz odpověď shora – tyto parametry nejsou při pouhé výměně stávajícího veřejného osvětlení u komunikace II/353 v obci Fryšava pod Žákovou horou podstatné.

Dotaz č. 3:

Žádáme o zaslání položkového rozpočtu, který jednoznačně vymezí rozsah díla.

Zadavatel nebude předkládat položkový rozpočet, tento není nutný k podání nabídky.

Zájemce v souladu s Výzvou předloží oceněný soupis prací a dodávek – tedy oceněnou nabídku s popisem dodávaného zboží a prací včetně množství a ceny, dle technické specifikace – a to jako přílohu č. 3 Smlouvy o dílo.

Dotaz č. 4:

O jaký dokument se jedná u technické specifikace „Světelně technické vlastnosti svítidla musí být doloženy měřením certifikovanou zkušebnou“?


Zadavatel požaduje, aby dodávané zboží bylo certifikováno, konkrétní formu dokladu nspecifikuje.

Dotaz č. 5:

Světelný výkon reflektoru – min. 13000lm/W – pravděpodobně se jedná o překlep, jak máme chápat? Světelný tok min. 13000lm nebo měrný výkon min. 130lm/W?

Zadavatel trvá na původní technické specifikaci Světelný výkon reflektoru – min. 13000lm/W, která je obvyklá pro reflektory sloužící k osvětlení budov typu kostelů či obdobných architektonických památek.

Fryšava pod Žákovou horou, dne 1.3.2019



.....
Mojmír Humlíček
starosta obce Fryšava pod Žákovou horou